

Số: 4256/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Màng lọc RO	- Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2023 Thông số kỹ thuật <ul style="list-style-type: none">• Kích thước: $\Phi 4 \times 40''$.• Áp lực (PSI): 225.• Công suất GPD: 2400.• Lưu lượng nước cấp tối đa: 86.4 m³/ngày (tức 3600 lít/giờ).• Khả năng tách muối: 99.5%.	10	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 45 độ C. • Nhiệt độ hoạt động cho phép khi pH > 10: 35 độ C. • Màng lọc RO 4040 có Áp suất vận hành tối đa cho phép: 42 kg/cm² • Áp suất vận hành định mức: 15.5 kg/cm². • Nồng độ mặn tối đa của nước cấp: 2‰ (theo khối lượng). • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm². • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11. • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13. • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5. • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm. • Kích cỡ: đường kính D = 4" (100 mm) x chiều dài tổng thể A = 40" (1016 mm) x B = 1.05" (27 mm) x C = 0.75" (19 mm). 		

2. Địa điểm cung cấp: Kho vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ