

Số: 2261/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa có đủ năng lực

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bộ lưu điện UPS 20.000KVA cho hệ thống công nghệ thông tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.1 Chi tiết danh mục hàng hóa mời chào giá: *Theo phụ lục 01 đính kèm.*

1.2 Biểu mẫu báo giá/ chào giá: *Theo biểu mẫu phụ lục 02 đính kèm.*

2. Hình thức báo giá: 01 bản báo giá chi tiết về chủng loại, thông số, kỹ thuật, nước sản xuất, hãng sản xuất của danh mục tại danh mục phụ lục có đóng dấu của người đại diện nhà cung cấp, có giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi bản chào giá.

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: Từ ngày 26/6/2025 đến trước 17h00p, ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại Tổ Văn Thư - tầng 1 nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Giá dịch vụ: Báo giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi 2 bên đã ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng và đơn vị thực hiện bàn giao đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

8. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, giá dịch vụ thấp nhất.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

Phụ lục 01

(Đính kèm Công văn số: 2261/CV-BVĐKT ngày 25 tháng 6 năm 2025)

1. Yêu cầu chung:

Cam kết:

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hãng sản xuất rõ ràng;
- Hàng hóa có đủ chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng với hàng hóa sản xuất trong nước;
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- Bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng;
- Giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ lưu điện	Công nghệ: True online - Double Conversion • Công suất hệ thống: 20KVA/ 18KW Nguồn vào: 3 pha (4 dây + dây tiếp đất) * Điện áp danh định: 220VAC (L-N) 380VAC 3 pha • Tần số: 50Hz/ 60Hz, tự động nhận biết (40Hz -70Hz) Nguồn ra: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) • Điện áp: 220/20/240VAC (có thể cài đặt) • Tần số: 50Hz / 60Hz (: 0.05Hz chế độ acquy) • Dạng sóng ra: True sine-wave * Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây • Khả năng chịu quá tải: 105% - 125% trong vòng 10 phút • Chức năng Bypass: tự động chuyển sang hoạt động ở chế độ Bypass khi quá tải, UPS lỗi. Công tắc chuyển Bypass khi cần bảo dưỡng UPS. • Chức năng kết nối song song hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), nhân công suất, chia đều tải: hỗ trợ kết nối lên đến 3 bộ 3C20KS LCD, Không bao gồm modulo song song và cáp nối song song Giao tiếp - Điều khiển - Giám sát: • Màn hình LCD và các đèn LEDs: hiển thị các thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động • Cổng giao tiếp: RS232, USB Port tặng kèm miễn phí phần mềm điều khiển Winpower *EPO - Chức năng tắt nguồn khẩn cấp - chưa bao gồm • Khe cắm mở rộng dùng cắm các Card mở	01	Bộ



STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
		rộng khi có nhu cầu: AS400, Modbus Card, NMC Card, EMD - Không bao gồm NMC/Webpower Mini - KÍCH THƯỚC UPS 3C20KS LCD (Rộng x Sâu x Cao): (248 x 500 x 616 mm) Bao gồm: 01 Tủ đựng và 20 bình ECOTEK 12V65Ah		



Phụ lục 02:
BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 2261/ CV-BVĐKT ngày 25 tháng 6 năm 2025)



Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu báo giá dưới đây:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ các thành viên liên danh] Kính gửi Quý cơ quan báo giá cung cấp hàng hóa theo công văn số /2025/CV-BVĐKT ngày / /2025 như sau:

1. Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Danh mục hàng hóa- Yêu cầu kỹ thuật	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
Tổng cộng											

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Thời gian hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)