

Số: 3973/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy có đủ năng lực

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy các tòa nhà A8, tòa nhà A15, tòa nhà A16 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng vận hành hệ thống phòng cháy, chữa cháy nêu trên gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời kiểm tra đánh giá xác định rõ nguyên nhân và tình trạng hư hỏng, Lựa chọn phương án sửa chữa hợp lý thông qua nguồn gốc của các hư hỏng.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 05 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/11/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.



Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 3973/CV-BVĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật, cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tòa nhà 16	Đo và kiểm tra các vị trí mất tín hiệu báo cháy, hư hỏng dây nguồn tín hiệu, kiểm tra điện trở kênh tín hiệu, xử lý tín hiệu kênh	01	Hệ thống
		Bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy: - Đo kiểm tra thiết bị, vệ sinh tiếp điểm đầu báo, vệ sinh tiếp điểm đế đầu báo, sửa chữa các thiết bị còn khả năng hoạt động.	01	Cái
		Bảo dưỡng đầu báo cháy: - Đo kiểm tra thiết bị, vệ sinh tiếp điểm đầu báo, vệ sinh tiếp điểm đế đầu báo, sửa chữa các thiết bị còn khả năng hoạt động.	196	Cái
		Bảo dưỡng nút ấn báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	18	Cái
		Bảo dưỡng đèn báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	18	Cái
		Bảo dưỡng chuông báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	18	Cái
		Bảo dưỡng đèn exit: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	47	Cái
		Bảo dưỡng đèn sự cố: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	85	Cái

		Bảo dưỡng hộp đựng phương tiện vách tường, cuộn vòi, lăng phun: - Vệ sinh, đánh gỉ; sơn lại toàn bộ các đường ống nổi, các hộp vách tường nếu bong tróc sơn.	18	Hộp
		Bảo dưỡng thiết bị van góc: -kiểm tra kết nối đường ống, xả khóa van đo áp lực lưu lượng nước.	18	Cái
		Bình chữa cháy - Kiểm tra cân nặng, áp lực khí của bình - Lau chùi, vệ sinh các bình chữa cháy - Dán tem kiểm tra bảo dưỡng bình	39	Bình
2	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tòa nhà A15	Đo và kiểm tra các vị trí mất tín hiệu báo cháy, hư hỏng dây nguồn tín hiệu, kiểm tra điện trở kênh tín hiệu, xử lý tín hiệu kênh	01	Hệ thống
		Bảo dưỡng đầu báo cháy: - Đo kiểm tra thiết bị, vệ sinh tiếp điểm đầu báo, vệ sinh tiếp điểm đế đầu báo, sửa chữa các thiết bị còn khả năng hoạt động.	295	Cái
		Bảo trì bảo dưỡng đầu phun SPRINKLER -Kiểm tra áp lực hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	700	Cái
		Bảo dưỡng nút ấn báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	34	Cái
		Bảo dưỡng đèn báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	34	Cái
		Bảo dưỡng chuông báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	34	Cái
		Bảo dưỡng đèn exit: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	52	Cái

		Bảo dưỡng đèn sự cố: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	66	Cái
		Bảo dưỡng hộp đựng phương tiện vách tường, cuộn vòi, lăng phun: - Vệ sinh, đánh gỉ; sơn lại toàn bộ các đường ống nổi, các hộp vách tường nếu bong tróc sơn.	25	Hộp
		Bảo dưỡng thiết bị van góc: - kiểm tra kết nối đường ống, xả khóa van đo áp lực lưu lượng nước.	25	Cái
		Bình chữa cháy - Kiểm tra cân nặng, áp lực khí của bình - Lau chùi, vệ sinh các bình chữa cháy - Dán tem kiểm tra bảo dưỡng bình	48	Bình
3	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tòa nhà A8	Đo và kiểm tra các vị trí mất tín hiệu báo cháy, hư hỏng dây nguồn tín hiệu, kiểm tra điện trở kênh tín hiệu, xử lý tín hiệu kênh	01	Hệ thống
		Bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy: - Đo kiểm tra thiết bị, vệ sinh tiếp điểm đầu báo, vệ sinh tiếp điểm đế đầu báo, sửa chữa các thiết bị còn khả năng hoạt động.	01	Cái
		Bảo dưỡng đầu báo cháy: - Đo kiểm tra thiết bị, vệ sinh tiếp điểm đầu báo, vệ sinh tiếp điểm đế đầu báo, sửa chữa các thiết bị còn khả năng hoạt động.	155	Cái
		Bảo dưỡng nút ấn báo cháy: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	13	Cái
		Bảo dưỡng đèn báo cháy: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	13	Cái

	Bảo dưỡng chuông báo cháy: -Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, vệ sinh thiết bị.	13	Cái
	Bảo dưỡng đèn exit: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	20	Cái
	Bảo dưỡng đèn sự cố: - Kiểm tra tiếp điểm, kiểm tra tín hiệu và hoạt động của thiết bị, độ lưu trữ của pin, vệ sinh thiết bị.	13	Cái
	Bảo dưỡng hộp đựng phương tiện vách tường, cuộn vòi, lăng phun: - Vệ sinh, đánh gỉ; sơn lại toàn bộ các đường ống nổi, các hộp vách tường nếu bong tróc sơn.	13	Cái
	Bảo dưỡng thiết bị van góc: - Kiểm tra kết nối đường ống, xả khóa van đo áp lực lưu lượng nước.	13	Cái
	Bình chữa cháy - Kiểm tra cân nặng, áp lực khí của bình - Lau chùi, vệ sinh các bình chữa cháy - Dán tem kiểm tra bảo dưỡng bình	80	Bình

