

Số: 4650/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2025

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp bình chữa cháy

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm bình chữa cháy phục vụ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp bình chữa cháy nêu trên gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  
- Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày 25 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/12/2025

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị. *Bm*

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Hữu Trường**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Đính kèm Công văn số 4650/CV-BVĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện  
Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

| TT | Danh mục hàng hóa mua sắm  | Số lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bình bột chữa cháy ABC     | 150      | Bình        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khối lượng chất chữa cháy: 4 kg.</li> <li>- Tổng trọng lượng (bao gồm bình): ~5.5 đến 6.2 kg.</li> <li>- Áp suất làm việc: 1.2 đến 1.5 Mpa (tương đương 12 đến 15 bar).</li> <li>- Áp suất thử nghiệm vỏ bình: ~3 Mpa (30 bar).</li> <li>- Thời gian phun hiệu quả: &gt;9 giây, thường từ 13 đến 17 giây.</li> <li>- Tầm phun hiệu quả (cự ly phun): 4 đến 6 mét.</li> <li>- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: Khoảng -10°C đến 60°C.</li> <li>- Công suất chữa cháy: 2A đến 55B - C hoặc 2A đến 144B - C.</li> <li>- Thành phần bột: Monoammonium phosphate (MAP).</li> </ul> |
| 2  | Bình bột chữa cháy CO2-MT3 | 50       | Bình        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại bình: Bình khí CO2 xách tay</li> <li>- Trọng lượng chất chữa cháy: 3kg CO2.</li> <li>- Tổng trọng lượng: 10.5kg - 11kg (bao gồm vỏ bình).</li> <li>- Kích thước (cm): <math>\geq 17.5 \times 16.5 \times 55</math></li> <li>- Phạm vi phun: từ 2 - 3.5m.</li> <li>- Thời gian phun: <math>\geq 30</math> giây</li> <li>- Áp suất vận hành: ~3 - 4.5 Mpa</li> <li>- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 3  | Hộp đựng bình chữa cháy    | 15       | Hộp         | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chất liệu: Tôn mạ, được sơn 2 lớp chống rỉ</li> <li>+ Kích thước: 700x500x200mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Phụ lục 03:  
**BIỂU MẪU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 4650/ CV-BVĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2025)

Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu báo giá dưới đây:

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ các thành viên liên danh] Kính gửi Quý cơ quan báo giá cung cấp hàng hóa theo công văn số /2025/ CV-BVĐKT ngày / /2025 như sau:

1. Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

| STT       | Danh mục hàng hóa- Yêu cầu kỹ thuật | Model | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Chi phí các dịch vụ liên quan | Thuế phí, lệ phí | Thành tiền |
|-----------|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|-------------------------------|------------------|------------|
| (1)       | (2)                                 | (3)   | (4)           | (5)           | (6)          | (7)         | (8)      | (9)     | (10)                          | (11)             | (12)       |
|           |                                     |       |               |               |              |             |          |         |                               |                  |            |
|           |                                     |       |               |               |              |             |          |         |                               |                  |            |
|           |                                     |       |               |               |              |             |          |         |                               |                  |            |
| Tổng cộng |                                     |       |               |               |              |             |          |         |                               |                  |            |

2. Thời gian hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy hứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy ịnh của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Giá được tính đầy đủ máy móc, thiết bị, chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

....., ngày      tháng      năm 2025

***Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp***

*(ký tên, đóng dấu)*

