

Số: 599/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu thực hiện dịch vụ cung cấp hóa chất, thiết bị vận hành và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị, các nhà cung cấp quan tâm có khả năng thực hiện dịch vụ cung cấp hóa chất, thiết bị vận hành và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải, gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27/02/2026 đến trước 16h ngày 06/3/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/3/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. *nu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA THIẾT BỊ

(Đính kèm Công văn số 599/ CV-BVĐKT ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

ST T	Nội Dung Công việc	Yêu cầu về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	Hạng mục vệ sinh bể			
1	Nhân công hút nước cô lập bể - Đầu nối cô lập bể điều hòa hiện hữu, bơm nước trong bể qua các bể khác, thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc như bố trí quạt thông gió. Chuyển đổi bể điều hòa thành bể vi sinh hiếu khí	Có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải	Công	4
II	Hạng mục cải tạo			
1	Đĩa phân phối khí	Loại: Đĩa phân phối khí mịn Lưu lượng: 2-8 m ³ /h Đường kính: 270mm Vật liệu màng: EPDM Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương	Cái	88
2	Đường ống công nghệ bổ sung kết nối đĩa khí bao gồm:	- Hệ thống đường ống hóa chất, nước bằng uPVC - Phụ kiện: Van, co, tee..... Xuất xứ: Việt Nam	hệ	1
	Ống nhựa uPVC D27		m	12
	Ống nhựa uPVC D48		m	120
	Tê thu uPVC D48/27		cái	88
	Ren trong uPVC D27		viên	88
	Cút uPVC D48		Cái	25
	Chếch uPVC D48		Cái	15
	Nối uPVC D48		Cái	10
	Tê uPVC D48		Cái	10
	khóa uPVC D48		Cái	4
	Keo dán ống		kg	3
	Băng tan		Cuộn	20
	Nở inox M8*6		bộ	80
	Bu lông ốc inox 304 M6*3		bộ	80
	Đai ôm Inox 304 D48		bộ	40
III	Cung cấp hóa chất, thiết bị và nhân công vận hành của hệ thống nước thải			

1	Nhân công: Quản lý lắp đặt tại công trường	Quản lý giám sát là kỹ sư môi trường có bằng môi trường. Có kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải	Gói	1
2	Chi phí vận chuyển bùn vi sinh	- Loại bùn vi sinh: Dạng bùn lỏng. - Quy cách xe: Xe có thể tích chứa 7m3	Xe	3
3	Hóa chất trong thời gian chạy vận hành thử nghiệm (tối đa 10 ngày)			
	Cồn ethanol	TCVN 1052:2009 & TCVN 8008:2009		160
	rỉ mật			120
	NaOH			75
	Chlorine viên nén			5
4	Nhân công: Vận hành khởi động hệ thống, nuôi cấy vi sinh, vận hành hệ nước thải (Tối đa 10 ngày)	- Công nhân vận hành có bằng cấp: Kỹ sư điện hoặc kỹ sư môi trường. Có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải:	Gói	1
5	Chi phí lấy mẫu phân tích (1 mẫu sau xử lý)		Gói	1

