

Số:943/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm: Bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung thay thế gioăng máy biến áp, dầu máy, điện trở sấy, biến dòng hạ thế... của máy biến áp Máy biến áp 1000 – 35kv/0,4 KV (Trạm 22-35KV) và Máy biến áp 1250 – 22kv/0,4 KV (Trạm kios 22 KV) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung thay thế gioăng máy biến áp, dầu máy, điện trở sấy, biến dòng hạ thế... của máy biến áp 1000 – 35kv/0,4 KV (Trạm 22-35KV) và Máy biến áp 1250 – 22kv/0,4 KV (Trạm kios 22 KV) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26/03/2026 đến trước 09h ngày 03/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Biểu mẫu báo giá theo phụ lục 02 đính kèm.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường

TỈNH
PHU LỤC 01
BỆNH VIỆN
ĐÀ NẴNG
TỈNH

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 943/CV-BVĐKT ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Nội dung công việc	Yêu cầu về quy trình, kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
A	THAY GIOĂNG, XỬ LÝ GIỈ DẦU MÁY BIẾN ÁP			
I	MÁY BIẾN ÁP 1000-35/0,4 kV TRẠM 22-35 kV			
1	THÍ NGHIỆM SAU KHI THAY GIOĂNG			
1.1	Thí nghiệm, kiểm định sau khi thay gioăng xong	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Máy	1,0
1.2	Thí nghiệm mẫu dầu cách điện sau khi thay gioăng, bổ sung dầu	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Mẫu	1,0
2	SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC VẬT TƯ			
1.1	Gioăng mặt máy biến áp	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	4,0
1.2	Gioăng chân sứ cao thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	3,0
1.3	Gioăng chân sứ hạ thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	4,0
1.4	Gioăng quả bàng cao thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	3,0
1.5	Gioăng quả bàng hạ thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	4,0
1.6	Gioăng chuyển nấc	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	1,0
1.7	Dầu MBA	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Lít	50,0
1.8	Hạt chống ẩm silicat	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Kg	1,0
3	NHÂN CÔNG			
3.1	Nhân công trọn gói (Tháo lắp MBA; Thay giăng; siết ốc, kiểm tra cuộn dây; Vệ sinh ,MBA sau khi thay gioăng; Bổ sung dầu).	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Gói	1,0
II	MÁY BIẾN ÁP 1250 – 22/0,4 kV TRẠM KIOS			
1	THÍ NGHIỆM TRƯỚC VÀ SAU KHI THAY GIOĂNG			



1.1	Thí nghiệm, kiểm định sau khi thay gioăng xong	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Máy	1,0
1.2	Thí nghiệm mẫu dầu cách điện sau khi thay gioăng, bổ sung dầu	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Mẫu	1,0
2	SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC VẬT TƯ			
2.1	Gioăng mặt máy biến áp	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	4,0
2.2	Gioăng chân sứ cao thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	3,0
2.3	Gioăng chân sứ hạ thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	4,0
2.4	Gioăng quả bàng cao thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	3,0
2.5	Gioăng quả bàng hạ thế	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	4,0
2.6	Gioăng chuyển nấc	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	1,0
2.7	Dầu MBA	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Lít	50,0
2.8	Hạt chống ẩm silicat	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Kg	1,0
3	NHÂN CÔNG			
3.1	Nhân công trọn gói (Tháo lắp MBA; Thay giăng; siết ốc, kiểm tra cuộn dây; Vệ sinh ,MBA sau khi thay gioăng; Bổ sung dầu).	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Gói	1,0
III	CUNG CẤP, THAY THẾ ĐIỆN TRỞ SẤY, CẢI TẠO LẠI MẠCH SẤY BỊ HƯ HỎNG			
1	Cung cấp, thay thế điện trở sấy, bộ bộ điều khiển sấy và cải tạo, sửa chữa lại mạch tại hệ thống các tủ trung thế 22 - 35 KV	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	12,0
IV	CUNG CẤP, THAY THẾ BIẾN DÒNG HẠ THẾ BỊ HƯ HỎNG			
1	Cung cấp và thay thế biến dòng đo lường hạ thế 3000/5A tủ tổng hạ thế trạm biến áp Kios 22 KV	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Cái	1,0
V	CA XE			
1	Ca cầu, nâng cuộn dây MBA	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Ca	1,0



- Giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

Thanh Hóa , ngày tháng năm 2026

Đại diện công ty

(ký tên, đóng dấu)

