

Số: 1671 /CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Mua sắm và lắp đặt máy điều hòa âm trần tại Trung tâm huyết học và truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp và lắp đặt máy điều hòa âm trần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/05/2026 đến trước 09h ngày 22/5/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Biểu mẫu báo giá theo phụ lục 02 đính kèm.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Trường



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1671/CV-BVĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

Stt	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Điều hòa Panasonic âm trần Cassette	Model: S25BTU1H5BU-25PN1H5 Công suất: 25000 BTU Nhãn hiệu: Panasonic Gas(môi chất lạnh): R32 Loại điều hòa: 1 chiều	Bộ	01
2	Ống đồng + bảo ôn	Ống đồng Luvata Xuất xứ : Thái Lan Độ dày: 0,71 mm Bảo ôn Superlon Xuất xứ : Malaysia Độ dày: 19mm	m	58
3	Dây điện	Thương hiệu: Cadisun Tiết diện: (2 x 2.5) mm Xuất xứ: Việt Nam Số lõi: 2 Kết cấu: nhiều sợi bện tròn cấp 5 Điện áp định danh: 300/500V	m	160
4	Ty treo dàn lạnh + ống thoát nước bọc bảo ôn + ty treo dàn lạnh + giá đỡ dàn nóng + vật tư phụ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Bộ	01

- Giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

Thanh Hóa , ngày tháng năm 2026

Đại diện công ty

(ký tên, đóng dấu)

