

Số: 2679/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu: Khắc phục hiện tượng rò rỉ khí SF6 của tủ Trung thế 35 kV – TBA tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ: Khắc phục hiện tượng rò rỉ khí SF6 của tủ Trung thế 35 kV – TBA tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29/7/2026 đến trước 17h ngày 03/8/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
 - Biểu mẫu báo giá theo phụ lục 02 đính kèm.
 - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.
- Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm Công văn số: 2679/CV-BVĐKT ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Đa hoa tỉnh Thanh Hoá)

TT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn	ĐVT	Số lượng
1	Thí nghiệm, kiểm tra đo đặc ngăn tủ trung thể trước và sau khi xử lý rò khí, kiểm tra các tiếp điểm phía trong tủ.	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Lần	2
2	Dùng máy chuyên dụng rò ngửi khí, đo đặc khí tìm điểm sự cố rò rỉ khí và rò lại sau khi đã xử lý	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Lần	2
3	Rút chân không và bơm khí SF6 vào để kiểm tra điểm sự cố và Rút chân không và bơm khí SF6 sau khi đã xử lý sự cố (Hết khoảng 25 kg khí SF6)	Khí SF6: - Độ sạch 99,95% - Tổng tạp chất theo quy cách : O2< 10ppm; N2<160ppm; CF4<200ppm - Điểm động sương: h20<0,8ppm Tủ được nạp khí SF6 tới áp lực cho phép để tiến hành rò khí phát hiện ra các điểm rò rỉ lên phương án khắc phục. - Sau khi khắc phục tủ được nạp lại khi SF6 và rò lại để đảm bảo khắc phục triệt để nhất. - Lắp ráp lại giản cơ khí, kiểm tra chu trình thao tác đóng cắt và hoàn thiện tủ. - Lập báo cáo cho các công việc khắc phục, xử lý nói trên.	Lần	2
4	Xử lý, hàn mix, hàn chuyên sâu điểm sự cố, hư hỏng rò rỉ khí	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Gói	1
5	Ca xe, nhân công tháo lắp thiết bị, xử lý sự cố, vệ sinh bảo trì thiết bị		Gói	1



BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 2679/CV-BVĐKT ngày 29 tháng 7 năm 2026)

Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu báo giá dưới đây:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ các thành viên liên danh] Kính gửi Quý cơ quan báo giá cung cấp hàng hóa theo công văn số 2571/CV-BVĐKT ngày 21/7/2026 như sau:

1. Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Thời gian hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan.

....., ngày.... tháng.... năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)